

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Żukowo 17.03.2016

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr ogłoszenia BZP 53282-2016 z dnia 09.03.2016  
„Dobudowa windy zewnętrznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Baninie ul Lotnicza 31”

W związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców Zamawiający udziela odpowiedzi:

### Pytanie 1

Czy termin 3 m-cy zakończenia jest możliwy do przedłużenia gdyż dostawa dźwigu na miejsce po jego zamówieniu to ok. 9 tyg to mało czasu dlatego 4 m-ce rozwiązało by ten problem.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu wykonania zamówienia do 4 miesięcy od daty podpisania umowy.

### Pytanie 2

Na rysunku, który jest w Internecie wychodzi, że podszybie to 60 cm a nadszybie 280 cm czy te wymiary są właściwe, to naprawdę mało i czy bierzecie Państwo pod uwagę dźwig elektryczny i hydrauliczny

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga **dźwigu elektrycznego**. W związku z tym we wszystkich miejscach specyfikacji i dokumentów omyłkowo użyte określenie dźwig hydrauliczny zamienia się na „dźwig elektryczny”

Uprzejmie informujemy, że w projekcie architektonicznym

1. nie ma podszybia
2. napęd elektryczny jest umieszczony nad kabiną i mieści się w wysokości podwyższonej kondygnacji pierwszego piętra ( na przekroju podany jako wymiar nadszybia = 2,8 m)

### Pytanie 3

Nawiązując do w/w przetargu proszę o określenie parametrów projektowanej windy tj typ napędu, udźwig, wysokość podnoszenia, kabina, czy platforma itd.

**Odpowiedź:** Zamawiający uprzejmie informuje, że wymaga typ napędu- elektryczny

udźwig- 630 kg

wysokość podnoszenia – 4,3 m

kabina, czy platforma itd.- kabina

**Zamawiający w nawiązaniu do pytań zamieszcza trzy dodatkowe schematy:**

1. Rzut maszynowni/ nadszybia
2. Przekrój szybu windowego
3. Przekrój poziomy szybu windowego – poprawiono typ dźwigu na „elektryczny”

W związku z zadanymi pytaniami i udzieleniem na nie odpowiedzi

Zamawiający postanawia o

**przesunięciu terminu składania ofert na 25 marca 2016 do godziny 12.00.**

Z poważaniem

Joanna Komorowska Dyrektor SPZOZ w Żukowie